

VKF Brandschutzanwendung Nr. 22320

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produkt	DP-BASWA, ISOTHERM 035, ISOTHERM GD, CONDICIO GD	
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=60-78kg/m ³ , D=30-200mm	
Anwendung		
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '904160-10-0599-01' (21.09.2010), Klassifizierungsbericht '904160-10-0599-01-Z' (28.09.2010); Swissi: Prüfbericht '910213- 12-0173-07 & 08' (25.05.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-07 & 08 - Z' (30.05.2012)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 1182	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2016	
Ausstelldatum	09.11.2012	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ersetzt Anerkennung vom	13.04.2011	

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo

