

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23747

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten
Gesuchsteller	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz
Hersteller	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz
Produkt	PB S 50, PB A 031
Beschrieb	Glaswollplatte, RD=50-60kg/m ³ , D=30-200mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	Swiss: Prüfbericht '910213-12-0173-05' (13.06.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-05-Z' (13.06.2012)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Beurteilung	Klassifizierung: A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2017
Ausstelldatum	01.01.2015
Ersetzt Anerkennung vom	14.12.2012
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U.37

Binz

J. Rappo

Rappo



Attestation d'utilisation AEAI n° 23747

Groupe 122	Plaques et nattes d'isolation thermique	
Requérant	Saint-Gobain Isover SA Rte. de Payerne 1522 Lucens Schweiz	
Fabricant	Saint-Gobain Isover SA 1522 Lucens Schweiz	
Produit	PB S 50, PB A 031	
Description	Plaque en laine de verre, PS=50-60kg/m3, E=30-200mm	
Utilisation	RF1	
Documentation	Swiss: Prüfbericht '910213-12-0173-05' (13.06.2012), Klassifizierungsbericht '910213-12-0173-05-Z' (13.06.2012)	
Conditions d'essai	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Appréciation	Classification:	A1
Durée de validité	31.12.2017	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie
Date d'édition	01.01.2015	
Remplace l'attestation du	14.12.2012	

U. 37

Binz

J. Rappo

Rappo

