

Certificat

Indoor Air Comfort Gold

Produits d'isolation Saint-Gobain ISOVER en laine de verre, avec liant naturel

Produit / Groupe de Produits

Saint-Gobain ISOVER SA, Route de Payerne 1, CH-1522 Lucens

Fabricant

Le produit a passé avec succès les tests et le programme d'évaluation spécifiés dans la certification Eurofins Indoor Air Comfort Gold, version 3.1 (2011). Cette certification comprend des tests annuels d'émission de COV en chambre d'essai et un audit sur le site de fabrication.

Les critères d'évaluation suivants sont satisfaits:


- Aucune substance cancérigène n'a pu être détectée au-dessus de leur valeur limite, inclus les 4 composés CMR spécifiés dans la réglementation française.
- La concentration en formaldéhyde était en dessous de la valeur limite de $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- La concentration en COV totaux "COVT" était en dessous de la valeur limite de $1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ après 3 jours et de $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ après 28 jours. Le produit testé correspond à la classe A+ relative à l'émission des COVT et à la classe A relative à l'émission des COV (substances principales) selon la réglementation française.
- La concentration en COSV totaux "COSVT" était en dessous de la valeur limite de $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ après 28 jours.
- Evaluation des COV individuels: le facteur de risque R à la fois pour les substances possédant des valeurs de NIK (Allemagne) et des valeurs de CLI (France) après 28 jours était en dessous de la valeur limite fixée à 1. La concentration totale en COV ne possédant pas de valeurs NKI (Allemagne) et pas de valeurs CLI (France) était en dessous de la valeur limite de $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$.
- Le système de gestion de la qualité et le programme de contrôle de la production sur le site de fabrication remplissent les spécifications requises.
- En conclusion le produit est certifié pour le Indoor Air Comfort Gold label.

N° du certificat: 012 - IACG - 055

Date: 01. août 2012

Validité du certificat: 01. août 2017


Sécurité chimique de Certification Directeur


Manager General

Eurofins Product Testing A/S
Tel. +45 70 22 42 76

ProductTesting@eurofins.com
www.product-testing.eurofins.com



Annexe au certificat 2012-IACG-055

Le fabricant/l'établissement

Saint-Gobain ISOVER SA
Route de Payerne 1
CH-1522 Lucens
Suisse

reçoit le certificat Indoor Air Comfort – Gold
No. 2012-IACG-055, valable jusqu'au 01/08/2017

correspondant au groupe de produits

Produits d'isolation Saint-Gobain ISOVER en laine de verre, avec liant naturel

Cela inclut les produits suivants:

- produits d'isolation sans revêtement (avec et sans marquage à chaud)
- produits d'isolation revêtus d'un voile polyester (coloré ou non)
- Produits d'isolation revêtus d'un voile de verre (coloré ou non)
- Produits d'isolation revêtus de papier kraft (armé ou non-armé)
- Produits d'isolation revêtus de papier kraft-alu (armé ou non-armé)
- Produits d'isolation revêtus d'alu (armé ou non-armé)


Dans lequel les produits sont fabriqués:

- en laine de verre, avec un grammage surfacique maximal de 8 kg/m²
- à base du liant naturel "GB" testé ou tout autre liant jugé chimiquement équivalent par Saint-Gobain ISOVER, en concentration n'excédant pas celles testées.
- avec les revêtements testés sur une face des produits ou tout autre revêtement jugé chimiquement équivalent par Saint-Gobain ISOVER, de grammage surfacique n'excédant pas ceux testés.

Suite à la certification, le fabricant sera autorisé à utiliser la certification, l'annexe au certificat et la marque de certification en relation avec le nom du fabricant/établissement dans tous documents d'entreprise, brochures, catalogues, documents de livraison, devis, réclames, etc., ainsi que dans le cadre d'expositions et sur internet.



Sécurité chimique de Certification Directeur



Manager General

Eurofins Product Testing A/S
Tel. +45 70 22 42 76

ProductTesting@eurofins.com
www.product-testing.eurofins.com