

VKF Brandschutzanwendung Nr. 21632

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Süssmann Baubadichtung Moosackerstrasse 78 8105 Regensdorf Schweiz	
Hersteller	Süssmann Baubadichtung 8105 Regensdorf Schweiz	
Produkt	SIANG/THERMO-PLUS	
Beschrieb	Glaswollplatte mit Glasgewebe (0,6mm) kaschiert, RD=72kg/m ³ , D=20-100mm	
Anwendung		
Unterlagen	Prüfbericht: Sicherheitsinstitut Basel '205275-09-0436' (02.12.2009)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716, EN ISO 11925-2, EN ISO 13823	
Beurteilung	Klassifizierung:	A2-s1,d0
Gültigkeitsdauer	31.12.2015	
Ausstelldatum	03.11.2010	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo

