

CAN 241 V'16 Texte complet		Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: 300 - DELTA-BGL			Page 2 6.3.2017	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
440	Incorporés et bandes d'appui					
.800	Référence aux produits.					
.810	Référence aux produits. 01 Appui de dalle HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains					
445	Bandes d'appui.					
.551	01 Fourniture et pose d'appuis de dalles. Appui de dalle posé sur lit de mortier. 02 Marque: DELTA Entreprise HBT-ISOL AG 1400 Yverdon les Bains Tél. 024 425 20 46 Fax 024 425 20 47 yverdon@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Selon plan 04 Type: DELTA BGL-300 Palier de déformation et appui de glissement temporaire avec centrage de charge. Course de déplacement admissible W: pendant durée du gros oeuvre mm +/- 10.0, par glissement, ensuite mm +/- 2.5, par déformation. Epaisseur de l'appui: mm 5.2 Largeur du noyau: mm 100.0 F_Cd = kN/m 300 F_Rd = kN/m 425 Pression de la surface du noyau à charge F_Cd: N/mm2 3.00 Facteur de frottement my à F_Cd: 16 à 5 Force de retrait R après durée du gros oeuvre à W max.: kN/m 50.0 Feuille de glissement avec graisse de silicone. Noyau porteur: matériau SBR / noyau entièrement en caoutchouc. Dureté: Shore A 65 (+/-5) Comportement au feu I-I: standard 5.2 Tolérance dimensionnelle largeur d'appui: mm -0/+2	0	up	
				Report	

CAN 241 V'16 Texte complet		Projet: HBT-ISOL - MLV Descriptif: 300 - DELTA-BGL			Page 3 6.3.2017	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
	Fourniture en bandes d'un mètre.			Report:	
.552	01 Spécification en Pos. 445.551 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.120 à 0.125 13 up = m	0	up	
.553	01 Spécification en Pos. 445.551 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.145 à 0.150 13 up = m	0	up	
.554	01 Spécification en Pos. 445.551 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.175 à 0.180 13 up = m	0	up	
.555	01 Spécification en Pos. 445.551 09 Epaisseur de paroi/mur m 0.200 13 up = m	0	up	
.556	01 Spécification en Pos. 445.551 09 Epaisseur de paroi/mur m 13 up = m	0	up	
.557	01 Spécification en Pos. 445.551 08 Appui spécial: décentré, rayon, à 2 noyaux (1 noyau porteur / 2 noyaux porteurs) Spécification..... Largeur de l'appui m..... 13 up = m	0	up	
	Total: 300 - DELTA-BGL				