

1. Fenster Modell(Nummer): **FSP/FSU (8736,875K), (RB-xxxxx)**
2. Verwendungszweck: Natürliches Rauch- und Wärmeabzugsgerät des Typs FSP (Scheibenaufbau: 4H-14Ar-33.2T*) mit Kettenantrieben SP8-350 für die Anwendung in Wohngebäuden.
 *: H – gehärtete Scheibe, Ar – Argon, T – Scheibe mit Bedampfungsschicht
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.
 ul. Węgierska 144a,
 33-300 Nowy Sącz, Polska**
4. Bevollmächtigter: *./.*
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **1**
6. Harmonisierte Norm: **EN 12101-2:2003**
 Notifizierte Prüfstelle: Fires s.r.o., Osloboditeľ'ov 282, 059 35 Batizovce, (Notifizierung-Nr. 1396) hat als notif. Prüflabor nach dem System 1 die Erstprüfungen zu 7.1 bis 7.7 durchgeführt, die Klassifizierungsberichte erstellt und die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr 1390-CPR-0013 erteilt.

7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal			Leistung					Harmonisierte techn. Spezifikation
			FSP/FSU					
Fenstergröße [cm]			114x140 (11)	78x140 (07)	94x140 (09)	114x118 (10)	134x98 (12)	
7.1	Wirksame Öffnungsfläche	A _a [m ²]	0,8	0,53	0,65	0,67	0,65	6
7.2	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast		WL 1500					7.4.1
7.3	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast	20°	SL 500	SL 831	SL 652	SL 791	SL 1020	7.2.1.1
		25°	SL 527	SL 870	SL 685	SL 829	SL 1067	
		30°	SL 563	SL 922	SL 728	SL 879	SL 1128	
		35°	SL 608	SL 989	SL 783	SL 943	SL 1207	
		40°	SL 667	SL 1075	SL 854	SL 1025	SL 1307	
		45°	SL 742	SL 1185	SL 946	SL 1131	SL 1437	
7.4	Niedrige Umgebungstemperatur		T (-05)					7.3.1
7.5	Funktionssicherheit		RE 1000					7.1.1
7.6	Wärmebeständigkeit		B 300					7.5.1
7.7	Brandverhalten		E - Rahmen, F – Dichtungen					7.5.2.1

EN 12101-2:2003

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
 (Direktorin für Zertifizierung und Qualitätskontrolle)

Nowy Sącz, den 30.01.2015