


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
241F/12	Constructions en béton coulé s ur place (V'18)				
000	Conditions générales <hr/> Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
400	Réservations et incorporés <hr/> Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
440	Incorporés et bandes d'appui <hr/>				
.800	Référence aux produits.				
.810	Référence aux produits. 01 Appui de dalle HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains DILA/DELTA/ISODEFO/ISONOVA HBT-ISOL SA 1400 Yverdon-les-Bains				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
445	Bandes d'appui.				
.841	01 Fourniture et pose d'appui de dalle. Appui de dalle posé sur lit de mortier 02 Marque: ISODEFO 03 Selon plan 04 Type: ISODEFO-10-E Appui de déformation et acoustique pour maçonnerie de parpaings avec isolation thermique. Déformation admissible s: mm +/- 4.0 par déformation. Isolement aux bruits solidiens: dB 4-5 Epaisseur de l'appui: mm 10.0 Pression superficielle du noyau pour F_Cd: N/mm ² 3.00 Noyau porteur: granulés caoutchouc liés au polyuréthane. Réaction au feu, indice d'incendie: Standard 5.2 Tolérance dimensionnelle, largeur d'appui: mm -0/+2 Fourniture en bandes de 1 mètre. 05 Fourniture et pose.	0	up
.842	01 Spécification à l'art. 445.841 02 Marque, type: ISODEFO-10-175-E 04 Largeur de l'appui = mm 175 08 Largeur du noyau: mm 150 13 up = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630	0	up
.843	01 Spécification à l'art. 445.841 02 Marque, type: ISODEFO-10-200-E 04 Largeur de l'appui = mm 200 08 Largeur du noyau: mm 150 13 up = 14 F_Cd = kN/m 450 F_Rd = kN/m 630	0	up
.844	01 Spécification à l'art. 445.841 02 Marque, type: ISODEFO-10-240-E 04 Largeur de l'appui = mm 240 08 Largeur du noyau: mm 190 13 up = 14 F_Cd = kN/m 570 F_Rd = kN/m 800	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Total: 10-E - ISODEFO			Report: