



Reconnaissance AEA I N° 18179

Titulaire

Gyso AG
Steinackerstrasse 34
8302 Kloten
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

132 - Revêtements de parois et de plafonds

Produit

GYSO-SCHWERDÄMMFOLIE

Description

Feuille d'isolation acoustique à base de bitume avec feutre, autocollante, PS=1856kg/m³

Utilisation

RF2

Documentation

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Rapport d'essai 'Nr. 401428-18-0202-01' (02.05.2018)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Indice d'Incendie 5.2

Durée de validité

31.12.2023

Date d'édition

04.07.2018

Remplace l'attestation du

01.01.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo