



VKF Anerkennung Nr. 23863

Inhaber /-in

Columbus Treppen AG
Industrie Haslen 12
9245 Oberbüren
Schweiz

Hersteller /-in

-

Gruppe

241 - Brandschutztüren

Produkt

COLUMBUS SCHERENTREPPE STANDARD FEUERHEMMEND EI 30

Beschreibung

Estrichtreppendeckel aus Spanplatte (38mm), beidseitig abgedeckt mit PAVATEX HDF
Platten (4mm), Eichenrahmen, D=46mm, stumpf, Holzzarge mit INTUMEX-L und
Gummidichtung

Anwendung

EI 30
Bgepr=709mm, Hgepr=1309mm
In Holzbalkendecke, abgedeckt mit GKF-Platten
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

IBS, Linz: Prüfbericht '11122301' (09.07.2012), Ergänzung '11122301' (13.12.2012),
Ergänzung '11122301-2' (11.06.2013)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1, EN 1634-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 13.09.2018
Ersetzt Dokument vom 11.12.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 23863

Inhaber /-in: Columbus Treppen AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2023

Ausstellungsdatum: 13.09.2018

Direkter Anwendungsbereich

Keine anderen Anwendungen möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

IBS Linz, Ergänzung Nr. 11122301 vom 13.12.2012

- Variante: Einbau in Decke in massiver Bauweise
- Variante: Einbau in Massivholzdecke (Brettspertholz), abgedeckt mit GKF-Platten

IBS Linz, Ergänzung Nr. 11122301-2 vom 11.06.2013

- Abmessungen: Bmax=815mm, Hmax=1505mm, Amax=1,11m²