



NPK Kapitel 365 / Positionen 820.800, 821.000, 830.800, 831.801 ff

COLUMBUS OBLICHT FESTVERGLAST:

- Masse:** Öffnungslänge roh: 00000 mm
 Öffnungsbreite roh: 00000 mm
 Futterhöhe: 00000 mm
- Behandlung:** Holzteile weiss grundiert/Grundierfolie, zum bauseits Streichen
-
- Futter isoliert:** Aussenseite 3-Schichtplatte Fichte 27 mm stark,
 Innenseite MDF 19 mm stark, mit Grundierfolie weiss
 mit Zwischenlage isoliert PUR 80 mm mit Alu-Kaschierung,
 ca. U-Wert 0.3 (Standard Minergie)
 Futter: MDF 19 mm stark, oben mit aufgesetztem Fichtenrahmen
 95 mm breit. In Fichtenrahmen eingebautes Glas mit zusätzlicher
 Isolation PUR 20 mm
- Futtereinfassung:** aus Cr-Ni Stahlblech mit Schürze und Halterungen für bauseitigen, ge-
 lochten Kieswinkel
- Glas:** - nicht begehbar
 - begehbar und überstehend
 - begehbar und bodenbündig
- Glas bestehend aus einer Kombination Einscheibensicherheitsglas und
 Verbundsicherheitsglas mit eingearbeitetem Keramikstreifen.
 2-fach Isolierverglasung, Ug 1.1 oder 3-fach Isolierverglasung, Ug 0.7
- Dampfbremse:** Dampfbremsenanschluss bestehend aus bituminösem Dampfbremss-
 lappen mit Aluminiumträger (zu Betondecke) oder Dampfbremsfolie (zu
 Holzkonstruktion) an Futter befestigt, zum bauseitigen Anschliessen an
 bauseitige Dampfbremse
- Öffnungsart:** nicht zu öffnen
- Hinweise:** Anschlüsse und Abdichtungen Oblicht/Dach durch bauseitigen Speng-
 ler/Dachdecker.
 Dichtfugen und Wasserrinne muss bauseits gereinigt und gewartet
 werden.