

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management
SIGA
Rüt mattstraße 7
6017 Ruswil
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel
GmbH & Co.**

Industriestraße 1
D-94559 Niederwinkling
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410
Internet: www.franken-maxit.de
www.solarfarbe.de

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

es wurde von uns die Überputzbarkeit von SIGA-Fentrim 20 und SIGA-Fentrim 2 geprüft. Es wurden für beide Klebebänder Haftzugsversuche mit folgenden Produkten durchgeführt:

SIGA-Fentrim 20 (Anwendung innen)

maxit ip 23 F Kalk-Gips-Maschinenputz, Mörtelgruppe P IV nach DIN V 18550, B3 nach DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E Gips-Maschinen-Leichtputz, Mörtelgruppe P IV nach DIN V 18550, B4 nach DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 Pluscalc-Innenputz, ökologischer Innenputz, CS I nach DIN EN 998-1.

SIGA-Fentrim 2 (Anwendung außen)

maxit multi 261 Renoviermörtel, grau, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS III nach DIN EN 998-1.

maxit multi 262 Renoviermörtel, hell, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS III nach DIN EN 998-1.

maxit multi 285 Klebe- und Armierungsmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS III nach DIN EN 998-1.

maxit multi 290 E Klebe- und Armierungsmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS III nach DIN EN 998-1.

Die geprüften Produkte haben eine ausgezeichnete Verbindung zu den beiden Fugendichtbändern, SIGA-Fentrim 20 und SIGA-Fentrim 2.

Mit freundlichen Grüßen
Bauberatung Franken Maxit
Josef Kerscher
Tel. 0173-5760306
Fax: 09962-9414-469
mail: Josef.Kerscher@franken-maxit.de



i. A. Josef Kerscher