

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co. · Industriestr. 1 · D-94559 Niederwinkling

Product Management  
SIGA  
Rüt mattstraße 7  
6017 Ruswil  
Schweiz

**Franken Maxit Mauermörtel  
GmbH & Co.**  
Industriestraße 1  
D-94559 Niederwinkling  
Telefon (0 99 62) 94 14 - 0  
Telefax (0 99 62) 94 14 - 410  
Internet: [www.franken-maxit.de](http://www.franken-maxit.de)  
[www.solarfarbe.de](http://www.solarfarbe.de)

Abt./Bearb. BR/Ke Tel.0173-5760306 19.07.2012

Mesdames, Messieurs,

Nous avons évalué la compatibilité avec des crépis de SIGA Fentrim 20 et SIGA Fentrim 2. Pour les deux bandes adhésives, nous avons effectué des essais portant sur la résistance à la traction d'éléments adhérents avec les produits ci-après :

SIGA-Fentrim 20 (application en intérieur)

maxit ip 23 F Enduit chaux-plâtre à projeter, groupe de mortiers P IV selon DIN V 18550, B3 selon DIN EN 13279-1.

maxit ip 22 E Enduit-plâtre allégé à projeter, groupe de mortiers P IV selon DIN V 18550, B4 selon DIN EN 13279-1.

maxit pluscalc 381 Enduit intérieur à la chaux, enduit intérieur écologique, CS I selon DIN EN 998-1.

SIGA-Fentrim 2 (application en extérieur)

maxit multi 261 Mortier de rénovation, gris, groupe de mortiers P II selon DIN V 18550, CS III selon DIN EN 998-1.

maxit multi 262 Mortier de rénovation, clair, groupe de mortiers P II selon DIN V 18550, CS III selon DIN EN 998-1.

maxit multi 285 Mortier-colle et d'armature, groupe de mortiers P II selon DIN V 18550, CS III selon, DIN EN 998-1.

maxit multi 290 E Mortier-colle et d'armature, groupe de mortiers P II selon DIN V 18550, CS III selon DIN EN 998-1.

Les produits testés présentent une excellente adhérence sur les deux bandes d'étanchéité pour joints SIGA-Fentrim 20 et SIGA-Fentrim 2.

Avec nos salutations les meilleures  
Service de conseil en construction Franken Maxit  
Josef Kerscher  
Tel. 0173-5760306  
Fax: 09962-9414-469  
mail: [Josef.Kerscher@franken-maxit.de](mailto:Josef.Kerscher@franken-maxit.de)



i. A. Josef Kerscher