

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
211D/19	Baugruben und Erdbau (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019. 01 Baugruben und Erdbau (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Dammbau und Auffüllungen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	Geokunststoffe und Erosionsschutzmatten				
612	Geokunststoffe mit der Funktion Bewehren liefern und verlegen. Anforderungen in den Vorbemerkungen zu U'abschnitt 610. Verlegeart und Ueberlappung nach Angaben Lieferant. Ausmass: bedeckte Fläche.				
.001	02 Fortrac 110T Schoellkopf AG	0	m2
				Übertrag



1906

SCHOELLKOPF
Geosynthetics

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>8153 Rümlang</p> <p>03 Einaxiales Geogitter zur Bewehrung von übersteilen Böschungen, Dämmen und Stützkonstruktionen.</p> <p>Dehnsteifes, flexibles Geogitter aus hochmodulen Polyestergeräten mit Schutzbeschichtung.</p> <p>Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm" und Norm VSS 70242 "Geokunststoffe - Anforderungen für die Funktionen Bewehren".</p> <p>04 Zugfestigkeit längs min. kN/m 110. Zugfestigkeit quer min. kN/m 20. Höchstzugkraftdehnung längs max. % 10. Höchstzugkraftdehnung quer max. % 10. Verbundbeiwert (Sand) 0.90. Witterungsbeständigkeit nach 50 JM % 95. Gebrauchsdauer 120 Jahre. Maschenweite mm 25. Überlappung quer zur Krafrichtung min. 0.50.</p> <p>06 Stöße in Hauptkrafrichtung: 07 Nicht zulässig.</p> <p>Total: NPK-211-3 - Fortrac 110T</p>			Übertrag:
				