



Reconnaissance AEAJ N° 24387

Titulaire
Firentis AG
Weidenweg 17
4310 Rheinfelden
Schweiz

Fabricant
MCT-Brattberg AB
37192 Karlskrona
Sweden

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit MCT BRATTBERG

Description Obturation pour câbles (cloison double) en cadre d'acier RGB, modules LYCRON, plaque de serrage et joint de fermeture, dans paroi=175mm, dans plafond=180mm

Utilisation

Documentation TU Braunschweig: Rapport d'essai '3208/1991' (04.10.1991), Rapport d'essai '3522/4361' (19.05.1992); Swissi Process Safety GmbH, Basel: Rapport d'essai '913572-13-0113-01' (03.04.2013)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2023

Date d'édition 13.09.2018

Remplace l'attestation du 23.05.2013

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo