

VKF Brandschutzanwendung Nr. 16125

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten	
Gesuchsteller	Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Schweiz	
Hersteller	Xella Deutschland GmbH 47259 Duisburg Germany	
Produkt	MULTIPOR MINERALDÄMMPLATTE	
Beschrieb	Platte aus Porenbeton RD=92kg/m ³ , D=40-300mm	
Anwendung	RF1	
Unterlagen	Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'Hoch-151529' (09.12.2015), Prüfbericht 'Hoch-151530' (09.12.2015)	
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716	
Beurteilung	Klassifizierung:	A1
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	14.12.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	

U.37
Michael Binz

G. Rappo
Gérald Rappo

