Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit
gemäss den Schweizerischen
Brandschutzvorschriften

VKF Brandschutzanwendung Nr. 23304

Gruppe 122	Wärmedämmplatten und -matten
Gesuchsteller	Xella Porenbeton Schweiz AG Kernstrasse 37 8004 Zürich Schweiz
Hersteller	Xella Deutschland GmbH 47259 Duisburg Germany
Produkt	MULTIPOR MINERALDÄMMPLATTE
Beschrieb	Platte aus Porenbeton, RD=108kg/m³, D=50-200mm
Anwendung	RF1
Unterlagen	Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'Hoch-161388' (22.12.2016), Prüfbericht 'Hoch-161387' (21.12.2016)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1182, EN ISO 1716
Beurteilung	Klassifizierung: A1

Gültigkeitsdauer	31.12.2022
Ausstelldatum	01.11.2017
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

Marcel Donzé

Gérald Rappo